

**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Số: 01850/2026/PKQ/26.1015

**I. THÔNG TIN CHUNG**

Tên khách hàng Trường Mầm non La Dương  
 Địa chỉ TDP Trung Bình, Phường Dương Nội, TP Hà Nội, Việt Nam  
 Loại mẫu Nước sinh hoạt  
 Ngày nhận mẫu 07/04/2026  
 Thời gian thử nghiệm 07/04/2026 - 16/04/2026

**II. KẾT QUẢ**

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả	QCVN 01-1:2024/BYT
				260407.NSH.010	
1	Coliform tổng số <sup>(+)</sup>	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	KPH (LOD=1)	< 1
2	E.Coli <sup>(+)</sup>	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	KPH (LOD=1)	<1
3	Màu sắc <sup>(+)</sup>	TCU	SMEWW 2120C:2023	KPH (LOD=3)	15
4	Mùi <sup>(+)</sup>	Cảm quan	HD.QT.08-01-W89	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
5	pH <sup>(+)</sup>	-	TCVN 6492:2011	7,3	6 ÷ 8,5
6	Độ đục <sup>(+)</sup>	NTU	SMEWW 2130B:2023	KPH (LOD=0,2)	2
7	Asen (As) <sup>(+)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020B	KPH (LOD=0,0005)	0,01
8	Clo dư tự do <sup>(+)</sup>	mg/L	TCVN 6225-2:2021	KPH (LOD=0,02)	0,2 ÷ 1
9	Permanganat <sup>(+)</sup>	mg/L	TCVN 6186:1996	<0,6	2
10	Amoni (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) (tính theo N) <sup>(+)</sup>	mg/L	TCVN 6179-1:1996	KPH (LOD=0,03)	1
11	Trực khuẩn mũ xanh (Pseudomonas aeruginosa) <sup>(+)</sup>	CFU/100mL	TCVN 8881:2011	KPH (LOD=1)	< 1
12	Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) <sup>(+)</sup>	CFU/100mL	SMEWW 9213B : 2023	KPH (LOD=1)	< 1

**Ghi chú:**

- KPH: Không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp thử;
- QCVN 01-1:2024/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
- 260407.NSH.010: Mẫu nước lấy tại bể chứa nước ăn;
- Mẫu do khách hàng gửi đến.

**PHÒNG PHÂN TÍCH  
HOÁ - SINH**

KS. Trần Thị Thu Huệ

QA/QC

ThS. Phạm Thị Hoa

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026

**KI. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**

TS. Bùi Đức Trung

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm, tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
2. Các chỉ tiêu đánh dấu (+) được công nhận tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
3. Các chỉ tiêu đánh dấu (\*) được thực hiện bởi nhà thầu phụ.
4. Quá thời hạn lưu mẫu 05 ngày, Viện không giải quyết việc khiếu nại kết quả thử nghiệm.